



# **BEZIRKSFEUERWEHRKOMMANDO OBERWART**

**Bezirksreferent für Atem- und Körperschutz**

**HBI Wolfgang Kinelly**

7412 Wolfau, Grundwinkel 12 Tel.:0676/9712445 oder 0676/83010273

E-Mail: [wolfgang.kinelly@aon.at](mailto:wolfgang.kinelly@aon.at)/[ats-bfkow@gmx.at](mailto:ats-bfkow@gmx.at)



Zahl: ATS-01/2011

Wolfau, am 11.07.2011

**Betrifft:** Rundschreiben Jahreskontrollen 2011

**Sehr geehrter Herr Feuerwehrkommandant!  
Werte Feuerwehrmitglieder!**

Die diesjährige Jahreskontrolle der Pressluftatmer findet am Samstag dem 06. August 2011 im Feuerwehrhaus Pinkafeld statt.

Mitzubringen sind die Atemschutzgeräte mit je einer Pressluftflasche sowie das Handbuch der Gerätewartung (Kapitel Atemschutz). Nicht benötigt werden Reserveflaschen und Atemmasken.

Die Anlieferung der Geräte hat nach dem im Anhang befindlichen Zeitplan zu erfolgen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist das Zeitfenster genau einzuhalten.

Geräte die im heurigen Jahr grundüberholt wurden, müssen nicht geprüft werden. Diese sind im Zeitplan auch nicht berücksichtigt.

Bitte auch das im Anhang befindliche Merkblatt zum Ablauf der Jahreskontrolle beachten.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Der Bezirksamtschutzreferent:

HBI Wolfgang Kinelly e.h.

Ergeht an:

Alle Feuerwehren des Bezirkes Oberwart

Alle Abschnittsamtschutzwarten

Alle Stabsmitglieder

# Jahreskontrollen der Pressluftatmer des Bezirks Oberwart 2011

06. August 2011, Feuerwehrhaus Pinkafeld

## 7:30 Uhr

Altschlaining	3
Aschau	3
Badersdorf	3
Bernstein	6
Buchschachen	3
Burg	3
Deutsch-Schützen	3
Dreihütten	3
Drumling	3
Dürnbach	3
Eisenberg a.d.P.	3

## 8:30 Uhr

Eisenzicken	3
Glashütten b. Schl.	3
Goberling	3
Grafenschachen	6
Grodnau	3
Groß- und Kleinbachselten	3
Großpetersdorf	6
Günseck	3
Hannersdorf	3
Holzschlag	3
Jabing	3
Jormannsdorf	3
Kemetten	6
Kirchfidisch	3

## 9:30 Uhr

Kitzladen	3
Kleinpetersdorf - Kleinzicken	3
Kohfidisch	3
Kotezicken	3
Kroisegg	3
Litzelsdorf	3
Loipersdorf	6
Mariasdorf	4
Markt Allhau	6
Markt Neuhodis	3
Miedlingsdorf	3
Mischendorf	3
Neuhaus i.d.W.	3
Neustift a.d.L.	3

## 10:30 Uhr

Oberdorf	6
Oberkohlstätten	3
Oberschützen	3
Oberwart	12
Pinkafeld	12
Podgoria	3
Rechnitz	6
Redlschlag	3
Rettenbach	3
Riedlingsdorf	6
Rohrbach a.d.T.	3

## 11:30 Uhr

Rotenturm	3
Rumpersdorf	3
Schachendorf	3
Schandorf	3
Schmiedrait	3
Siget i.d.W.	3
St. Martin i.d.W.	3

## 13:30 Uhr

Stadtschlaining	3
Stuben	3
Sultzriegel	3
Unterkohlstätten	3
Unterschützen	3
Unterwart	6
Welgersdorf	3
Wiesfleck	3
Willersdorf	3
Wolfau	3
Woppendorf	3
Zuberbach	3

# Jahreskontrolle Ablauf:

Durch die Zertifizierung der Landesfeuerweherschule nach ISO 9000 sind verstärkt Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Um den Ablauf möglichst rasch zu gewährleisten, bitte folgendes beachten.

## Vorbereitung:

1. Atemschutzgeräte (mit Pressluftflasche und Lungenautomat, ohne Maske) vorbereiten
2. Druckkontrolle: es sind mindestens 280 bar für die Prüfung erforderlich

## Ablauf:

1. Erste **STATION SCHRIFTFÜHRER**: Abholen des Prüfprotokolls (2-fache Ausführung)
2. Nächste **STATION O-RING WECHSEL**  
**Pressluftflasche abschrauben (ist selbst durchzuführen)**  
O-Ring Wechsel wird durchgeführt  
**Pressluftflasche wieder anschrauben (ist selbst durchzuführen)**
3. **Hochdruckprüfung durchführen: (ist selbst durchzuführen)**  
Lungenautomat in Bereitstellung schalten  
Flaschenventil öffnen: Flaschendruck muss **mindestens 280 bar** sein:  
Flaschenventil schließen: Druckabfall darf **maximal 10 bar in 1 Minute**
4. Nächste **STATION: ÜBERPRÜFUNG MIT PRÜFKOFFER**  
Überprüfung der Geräte und Unterzeichnung beiden Prüfprotokolle (2-fache Ausführung)
5. Letzte **STATION SCHRIFTFÜHRER**:
  - Prüfetiketten entgegennehmen und auf
    - a) Pressluftatmer Tragegestelle
    - b) Lungenautomataufkleben (**ist selbst durchzuführen**)
  - 1 Prüfprotokoll bekommt der Schriftführer, zugleich Bezahlung
  - 1 Prüfprotokoll bekommt der Atemschutzwart der jeweiligen Feuerwehr

**Auf die SICHERE BEFESTIGUNG der Pressluftatmer bzw. Pressluftflaschen im Fahrzeug ist zu achten.**